

---

## 茂名市民兴气体有限公司乙炔厂

### 2023年7月22日安全生产事故及突发环境事件专项应急演练

#### 关于乙炔充装管泄漏起火事故应急救援演练总结

为进一步落实企业安全生产工作，提高企业领导、员工的安全生产责任感，提高公司全体员工对气体充装过程中突发事故的应急处理能力，加强对气体充装实操过程中安全重要性的认识，从而增强员工安全意识，促进安全生产，公司于2023年7月22日根据应急演练计划组织了一次关于乙炔充装管泄漏起火事故应急救援演练。

演练之前公司应急指挥部根据《事故应急预案》的要求制定了详细的演练方案并进行有效宣传，各组人员根据演练方案的要求进行了前期准备工作。

2023年7月22日下午15:00分，总指挥钟明新宣布应急演练开始。

按照演练方案要求，假设乙炔充装管道发生泄漏之后起火，充装人员向总指挥报告，接着总指挥宣布启动公司应急预案，各组人员按照演练方案要求立即进入演练阶段。

停机停电阶段反应时间速度快，操作熟练。

使用灭火器阶段，人员基本能够做到基本的救援工作。

使用消防水灭火阶段，人员基本能够做到救援的基本操作。

疏散警戒阶段，基本做到人员能够及时疏散和清点人员。

报警阶段，能够做到报警内容简明清楚地说明报警内容。

整个演练过程中，各组救援人员基本能按演练方案要求开展，做到职责分明，各项救援措施按方案要求同时进行，救援工作紧张有序，

---

很快火焰被扑灭，事故得到有效控制，应急救援圆满成功。

本次应急演练总体上是成功的，达到了预期目的，但在演练过程中也发现了许多不足，主要反应在以下几个方面：

- 1、 使用干粉灭火时人员站立位置有一个人站在下风处；
- 2、 在使用消防水进行灭火时，由于消防水压力过大，有二个乙炔瓶被水柱撞击倒地；
- 3、 部分救援人员态度不认真，存在随意应付的态度。

今天的演练，是成功的演练，表明我们的团队是优秀的，救援队伍技术是过硬的。通过今天的演练，增强提高我们全体员工的、安全防范意识、和应急救援能力，确保一旦发生事故，能够有效组织、快速反应、最大限度地减少事故危害。

现在，我宣布：整个演练结束。大家辛苦了，谢谢大家！

茂名市民兴气体有限公司乙炔厂

2023年7月22日