

应急演练效果评价评估分析

演练参加单位：茂名市民兴气体有限公司乙炔厂

演练地点：公司大院和车间

演练日期：2023-7-22

演练内容：乙炔充装管泄漏起火事故应急救援演练

演练过程概况：

2023年7月22日下午3时00分，在乙炔充装过程中，突然发生充装排管道破裂泄漏起火情况，之后开展救援演练，首先停机停电、关闭阀门停止供气、排空管道气体、用干粉灭火器和消防水进行灭火、同时开展人员疏散和拉警戒报警等。

演练效果评价评估（包括改进建议）

整个演练过程中，各组救援人员基本能按演练方案要求开展，做到职责分明，各项救援措施按方案要求同时进行，救援工作紧张有序。

本次应急演练总体上是成功的，达到了预期目的。

演练中的一些细节不够理想。如使用干粉灭火器站在下风处、使用消防水撞倒气瓶、人员态度不认真等。

通过演习，证明了我公司的《生产安全事故应急综合预案》是严密的，可行有效的。增强了公司承担应急救援任务的信心，对每个成员的技术和能力都有很大提高。同时也体现出欠缺部份。

需改善的不足之处：

- 1、使用干粉灭火时人员站立位置有一个人站在下风处。
- 2、在使用消防水进行灭火时，由于消防水压力过大，有二个乙炔瓶被水柱撞击倒地；
- 3、部分救援人员态度不认真，存在随意应付的态度。

演练效果评估人：

日期：2023年7月22日